



T.C.  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

**SU DEPOSU TEMİZLİK/ DEZENFEKSİYON İŞİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Görevli personeller tarafından su deposunun temizliği işine başlanılmadan önce, sadece su depoları temizliğinde kullanılan steril beyaz çizmeler ve tek kullanımlık steril tulumlar ile (resimleri çekilecektir) su deposunun iç kısmına girilerek dip kısmında kalan su, çamur, kil ve benzeri tortu maddeleri depo iç alanındaki suyun tahliyesinden sonra temizlenecektir.

Su depolarındaki kalan suyun tahliye işlemi deponun dış alt kısmında bulunan vanaların açılması ile sağlanacaktır.

Dipte biriken az miktardaki tortu ve kireç gibi maddeler alınarak en son yıkama işlemi gerçekleştirilir. tüm yıkama işlemlerinden sonra su deposunun dezenfeksiyon işlemi yapılır ve su deposu kullanıma hazır hale getirilerek su dolumuna başlanılır.

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan biyosidal ürünler sağlık bakanlığından ruhsatlı, CE belgesine sahip, ISO 9001,2001-ISO 14001,2004 belgelerine sahip, Tercihen Hidrojen Peroksit ya da klor içeren dezenfektan solüsyonları kullanılacaktır. Tahlil için numune alınmayacaktır.

Depoya giren personel dezenfektan, klor gazı vb. İçin kimyasal gazlara etkili maske takacaktır. Su deposunun içinde her halde on dakikadan fazla kalmayacak ara verecek ve bu ara 10 dakikadan az olmayacaktır.

İşlem boyunca ADSM'den bir yetkili deponun bulunduğu yerde takipte olacak ve yükleniciye, işçilere rehberlik edecektir.

İşlem öncesi deponun (su boşaltılmış hali) ve işlem sonrası deponun resimleri çekilecektir. Her iki durum için de üçten az resim olmayacaktır. Resimler dijital ortamda ADSM yetkililerine verilecektir.

Mehmet ÜLKER  
İdari Mali Hiz. Mtd.

Hülya ÇETİN  
Hemşire/Kalite Bir.Sor.

Mehmet TÜFEKÇİ  
Teknisyen